



Datum 23.04.2026  
 Kontakt [REDACTED]  
 Direktwahl [REDACTED]  
 E-Mail [REDACTED]  
 Referenz [REDACTED]

Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden  
 Ringstrasse 10, 7001 Chur

Gemeindeverwaltung Samedan  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 Plazzet 4  
 7503 Samedan

## Untersuchungsbericht

### Allgemeines

Betrieb Trinkwasserversorgung Samedan, 7503 Samedan, Nr. 28109  
 Für den Betrieb verantwortlich [REDACTED]  
 Privatauftrag Überprüfung, ob ausgewählte Vorschriften der Lebensmittelgesetzgebung eingehalten werden  
 Für die Erhebung verantwortlich [REDACTED]  
 Eingang der Proben im Labor [REDACTED]  
 Untersuchungszeitraum 15.04.2026 - 21.04.2026

### Proben und Ergebnisse

696243 Reservoir San Peter

Soweit untersucht, ist die Probe einwandfrei.

Trinkwasser im Verteilnetz

Probe vom: 14.04.2026, 10:00 h

[REDACTED]  
 Probentemperatur: 5.4 °C  
 Aussehen: klar  
 Probenzustand bei Eingang: gekühlt  
 Probenanlieferung: Post  
 Nutzung: genutzt  
 Meereshöhe: 1800 m ü. M.

Mikrobiologische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Aerobe, mesophile Keime	190471	32 KBE/ml	max. 300 KBE/ml	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Enterokokken	11230	nn KBE/100 ml	nn KBE/100 ml	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Escherichia coli	72230	nn KBE/100 ml	nn KBE/100 ml	TBDV Anh. 1	einwandfrei
Chemische Untersuchungen	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Gesamthärte	78	7.82 °fH	-	-	-
Nitrat	10274	<2 mg/l	max. 40 mg/l	TBDV Anh. 2	einwandfrei
Resthärte	20273	2.81 °fH	-	-	-
Säureverbrauch	20273	5.01 °fH	-	-	-
Untersuchungen betreffend Metalle	SOP	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
Calcium	78	19.6 mg/l	-	-	-
Magnesium	78	7.11 mg/l	-	-	-

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]


[REDACTED]

Freundliche Grüsse

**Amt für Lebensmittelsicherheit und  
Tiergesundheit Graubünden**



Stefan Näf  
Leiter Inspektorat Wasser und Chemikalien



Matthias Beckmann  
Kantonschemiker

**Bemerkungen**

Rechnungsadresse: Gemeindeverwaltung Samedan, Gemeinde Buchhaltung Samedan, Plazzet 4, 7503 Samedan

Gesetzes- und Verordnungstexte unter [www.fedlex.admin.ch](http://www.fedlex.admin.ch), [www.gr-lex.gr.ch](http://www.gr-lex.gr.ch) und [gesetze.gl.ch](http://gesetze.gl.ch)

**Beilagen**

Rechnung